

Número: REL- 2309
Number: REL-2309

Data da Emissão: 18/03/2011
Date of issue: March 18th 2011

OBJETIVO: Evidenciar o atendimento ao requisito do item § 15.3. EN 60529 2001 Fig.2 referente ao item de grau de proteção IP6X.

Objective: Highlight the service requirement of the item § 15.3. EN 60529 2001 Fig.2 for the item IP6X degree of protection.

CATEGORIA DO PRODUTO: Luminária de rua

Product Category: Street luminaire

MARCA: P.A.C. circuiti stampati s.r.l.

Brand: P.A.C. circuiti stampati s.r.l.

MODELO: LS81-25

Model: LS81-25

REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO

Sistema / Modelo 1 ABNT ISO/IEC GUIA 67, avaliação por ensaio de tipo, seguindo as normas acima, válido somente para as amostras ensaiadas, não podendo se estender a lotes de fabricação ou ao processo de fabricação.

Evaluation Reference

System / Model 1 of ABNT ISO/GUIDE 67, type approval, according to standards above, only valid for the samples tested, and may not extend to manufacturing batches or manufacturing process.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Proposta comercial: ILM.5232.10.A.0.IT

Processo de fabricação: Padrão P.A.C. circuiti stampati s.r.l.

Additional information

Quotation: ILM.5232.10.A.0.IT

Manufacturing process: standard P.A.C. circuiti stampati s.r.l.

SOLICITANTE : P.A.C. circuiti stampati s.r.l. Via Del Lavoro, 271, 37050 – Angiari (VR)

Applicant: P.A.C. circuiti stampati s.r.l. Via Del Lavoro, 271, 37050 – Angiari (VR)

FABRICANTE : P.A.C. circuiti stampati s.r.l. Via Del Lavoro, 271, 37050 – Angiari (VR)

Manufacturer: P.A.C. circuiti stampati s.r.l. Via Del Lavoro, 271, 37050 – Angiari (VR)

ENSAIOS E CONCLUSÕES

Laboratório: TÜV Rheinland Italia S.r.l. - Via Gavardina Trav.II, 42 25011 Ponte S.Marco (BS) – Italy

Tests and conclusions

Laboratory: TÜV Rheinland Italia S.r.l. - Via Gavardina Trav.II, 42 25011 Ponte S.Marco (BS) – Italy



Número: REL- 2309
Number: REL-2309

Data da Emissão: 18/03/2011
Date of issue: March 18th 2011

NORMAS: EN 60529 2001.

Relatórios: N° 55 0321 10, Vers. 0. Data do teste em 30/11/2010

Procedimento de ensaio: Item 13.6. EN 60529 2001

Critério de desempenho: Item 15.3. EN 60529 2001 Fig.2

Standards: EN 60529 2001

Reports: Number 55 0321 10, Version 0. Date of test: November 30th 2010

Testing Procedure: Item 13.6. of EN 60529 2001

Performance Criteria: Item 15.3 Fig.2 of EN 60529 2001

CONCLUSÃO

As luminárias – Marca P.A.C. circuiti stampati s.r.l. , modelo *LS81-25* na configuração apresentada, é considerado CONFORME ao requisito 15.3 da *EN 60529 2001 Fig.2*. IP6X Inspeção visual.

Conclusion

The luminaires – brand P.A.C. circuiti stampati s.r.l.. model LS81-25 in the tested configuration, COMPLIES to item 15.3 of Fig. 2 of EN 60529 2001 IP6X Visual Inspection.

São Paulo, 18 de Março de 2011.

São Paulo, March 18th 2011.



Engº Washington Luiz
Auditor

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.



Engº Marco Antonio Barreto
Gerente de Certificação
TÜV Rheinland do Brasil Ltda.